

重庆市永川区交通运输委员会

永交通函〔2025〕67号

重庆市永川区交通运输委员会 关于永川区“四好农村路”五间镇双创村、合 兴村、景圣村 CZ4463 李双路改建工程 施工图设计文件的复函

五间镇人民政府：

你镇于2025年3月24日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”五间镇双创村、合兴村、景圣村 CZ4463 李双路改建工程施工图设计方案

（一）建设地点及规模

项目位于五间镇双创村、合兴村、景圣村，CZ4463 李双路主线里程为 0.253km，支线（1-3）里程为 0.247km，路线里程为 0.500km。搭接道（1-2）里程为 0.049km，总计里程为 0.549km（详见附件）。

（二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（Ⅱ类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规

定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-II 级。道路路基宽为 4.5m，路面宽 3.5m，硬化土路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C25 水泥混凝土面层。

（三）施工图预算

永川区“四好农村路”五间镇双创村、合兴村、景圣村 CZ4463 李双路改建工程施工图预算金额为 46.1305 万元（以财政评审中心审定为准）。

（四）施工工期

自开工之日起 6 个月。

二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73 号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140 号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84 号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须

严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按照公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区“四好农村路”五间镇双创村、合兴村、景圣村 CZ4463 李双路改建工程道路明细表



重庆市永川区交通运输委员会

2025年3月26日

（此件公开发布）

抄送：区农路办，区交通工程服务中心。

附件

永川区“四好农村路”五间镇双创村、合兴村、景圣村CZ4463李双路改建工程道路明细表

第1页 共1页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	双创村	伙食团	CZ4348主线	罗文正	李有水	0.253	4.5	硬化土路肩	CZ4463李双路道路明细
2	合兴村	晏家院子	支线1	大竹溪路	堰塘坎	0.059	4.5		
3		石埂子	支线2	组路	罗云	0.134	4.5		
4	景圣村	石虎湾	支线3	县道432	唐家云	0.054	4.5		
	小计					0.500			
5	双创村	双黄果树	搭接道1	蒋恩金	蒋恩发	0.021	4.5		
6	景圣村	石虎湾	搭接道2	支线3	熊学成	0.028	4.5		
	小计					0.049			
	合计					0.549			