

重庆市永川区安全生产委员会办公室

永川安办〔2024〕13号

重庆市永川区安全生产委员会办公室 关于挂牌整治棠城体育馆重大事故隐患的通知

区文化旅游委：

2024年4月23日，重庆市安委办综合检查组在检查棠城体育馆时发现，场馆内多个消防通道或安全出口上锁关闭、多个疏散引导箱内未配备电池、手电筒及荧光指挥棒无电、TZL30过滤式消防自救呼吸器已过期、安全警示标志设置不明显、多个安全出口标识标牌未通电亮灯等安全隐患，按照《消防法》第十六、二十八条、《体育行业安全生产重大重大事故隐患判定标准 2023版》第四条（十六）（十七）等判定标准判断为重大事故隐患。

为预防和减少生产安全事故，切实保障人民群众的生命财产安全，现对该重大事故隐患实施挂牌督办。请贵单位于2024年6月20日前完成重大事故隐患整治，整治完成后由贵单位行文向区安委办申请摘牌。

(此页无正文)

重庆市永川区安全生产委员会办公室

2024 年 5 月 29 日

(区安委办联系人：陈贵兵，电话：13983601837。)